

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Федеральное государственное казенное учреждение

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления,

«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»

органа государственного пожарного надзора)

624200 Свердловская область г. Лесной, проспект Коммунистический, 14а,

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

тел. (факс): (34342) 2-68-00; sufps6@66.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ**  
**ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**  
**ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 41/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному дошкольному образовательному  
учреждению «Детский сад № 30 «Жемчужина» комбинированного вида»  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора  
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» по пожарному надзору  
Новикова Андрея Владимировича № 41 от «31»августа 2021 года

в период с «24» сентября 2021 г. по «29» сентября 2021 г.

начальником отделения организации и осуществления федерального государственного  
пожарного надзора отдела федерального государственного пожарного надзора

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» - государственным  
органа государственного пожарного надзора)

инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» по

пожарному надзору Пряничниковым Алексеем Владимировичем,  
майором внутренней службы

проведена выездная плановая проверка здания, помещений детского сада № 30  
«Жемчужина» комбинированного вида расположенного по адресу: 624200, Сверд-  
ловская область, г. Лесной, ул. Ленина, д.126

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий  
МАДОУ «Детский сад № 30 «Жемчужина» комбинированного вида» Чусовитина  
Анастасия Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления при пожаре на первом и втором этаже здания детского сада, смонтированной и принятой в эксплуатацию в 2007 году) сверх срока службы и отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ) до их замены в установленном порядке.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10.2022 г.	
2.	На объекте защиты не организовано проведение проверки в части водоотдачи внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10.2022 г.	
3.	На объекте защиты не обес-	п. 52 Правил противопо-	01.10.2022 г.	



	печено проведение проверки работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных узлов с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	жарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.		
4.	Замки на дверях эвакуационных выходов со стороны центрального входа в здание детского сада не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10.2022 г.	
5.	Замок на дверях эвакуационного выхода со стороны музыкального зала на первом этаже детского сада не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10.2022 г.	
6.	Не обеспечено наличие на противопожарной двери помещения склада кастаньяши на первом этаже здания детского сада приспособлений для самозакрывания.	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10.2024 г.	
7.	Не обеспечено наличие на противопожарной двери помещения склада хранения материальных ценностей на первом этаже здания детского сада приспособлений для самозакрывания.	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10.2024 г.	
8.	Не обеспечено наличие на противопожарной двери помещения костюмерной на первом этаже здания детского сада приспособлений для самозакрывания.	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10.2024 г.	
9.	Не обеспечено наличие на	п. 24 Правил противопо-	01.10.2024 г.	

	противопожарной двери складского помещения для хранения игрушек, ковровых изделий на втором этаже здания детского сада приспособлений для самозакрывания.	жарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.		
10.	Не обеспечено наличие на противопожарной двери лифтового помещения на втором этаже здания детского сада приспособлений для самозакрывания.	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10.2024 г.	
11.	Не обеспечено наличие на двери лестничной клетки возле кабинета учителя логопеда на втором этаже здания детского сада приспособлений для самозакрывания.	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10.2022 г.	
12.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности применённых изделий и материалов (линолеума) используемого в покрытии пола кабинета заведующей на первом этаже здания детского сада.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10.2024 г.	
13.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности применённых изделий и материалов (линолеума) используемого в покрытии пола в тренажерном зале на первом этаже здания детского сада.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10.2024 г.	
14.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением	01.10.2024 г.	



	пожарной опасности применённых изделий и материалов (линолеума) используемого в покрытии пола кабинете секретаря на первом этаже здания детского сада.	Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.		
15.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности применённых изделий и материалов (линолеума) используемых в покрытии полов (помещение раздевалки, помещение игровой, спальное помещение, помещение буфета) в групповой ячейке № 1 на первом этаже здания детского сада.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10.2024 г.	
16.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности применённых изделий и материалов (линолеума) используемых в покрытии полов (помещение раздевалки, помещение игровой, спальное помещение, помещение буфета) в групповой ячейке № 20 на первом этаже здания детского сада.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10.2024 г.	
17.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности применённых изделий и материалов (линолеума) используемых в покрытии полов (помещение раздевалки, помещение игровой, спальное помещение, помещение буфета, помещение воспи-	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10.2024 г.	

	тателя) в групповой ячейке № 19 на первом этаже здания детского сада.			
18.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности применённых изделий и материалов (линолеума) используемого в покрытии пола кабинета заместителя заведующего по хозяйственной части на первом этаже здания детского сада.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10. 2024 г.	
19.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности применённых изделий и материалов (линолеума) используемых в покрытии полов в помещениях медицинского блока на первом этаже здания детского сада.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10. 2024 г.	
20.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности применённых изделий и материалов (линолеума) используемого в покрытии пола в помещении мастерской плотника на первом этаже здания детского сада.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10. 2024 г.	
21.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности применённых изделий и материалов (линолеума) используемого в покрытии пола в музыкальном зале на первом этаже здания детского	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10. 2024 г.	



	сада.			
22.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов (линолеума) используемых в покрытии полов (помещение раздевалки, помещение игровой, спальное помещение, помещение буфета, помещение воспитателя) в групповой ячейке № 18 на первом этаже здания детского сада.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10.2024 г.	
23.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов (линолеума) используемых в покрытии полов (помещение раздевалки, помещение игровой, спальное помещение, помещение буфета) в групповой ячейке № 3 на первом этаже здания детского сада.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10.2024 г.	
24.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов (линолеума) используемых в покрытии полов (помещение раздевалки, помещение игровой, спальное помещение, помещение буфета) в групповой ячейке № 4 на первом этаже здания детского сада.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10.2024 г.	
25.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожар-	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвер-	01.10.2024 г.	

	ной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов (линолеума) используемых в покрытии пола в помещении холла со стороны зала водных процедур на первом этаже здания детского сада.	жденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.		
26.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов (линолеума) используемых в покрытии пола в помещениях зала водных процедур на первом этаже здания детского сада.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10.2024 г.	
27.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов (линолеума) используемых в покрытии пола в помещении уборщиц со стороны электрощитовой на первом этаже здания детского сада.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10.2024 г.	
28.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов (линолеума) используемых в покрытии пола в помещении связи на первом этаже здания детского сада.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10.2024 г.	
29.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности при-	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации	01.10.2024 г.	



	<p>менных изделий и материалов (линолеума) используемых в покрытии пола в помещении раздевалки прачечной на первом этаже здания детского сада.</p>	<p>Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.</p>		
30.	<p>На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов (линолеума) используемых в покрытии пола в помещении раздевалки пищеблока на первом этаже здания детского сада.</p>	<p>п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.</p>	01.10. 2024 г.	
31.	<p>На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов (линолеума) используемых в покрытии полов (помещение раздевалки, помещение игровой, спальное помещение, помещение буфета, помещение воспитателя) в групповой ячейке № 16 на втором этаже здания детского сада.</p>	<p>п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.</p>	01.10. 2024 г..	
32.	<p>На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов (линолеума) используемых в покрытии полов (помещение раздевалки, помещение игровой, спальное помещение, помещение буфета, помещение воспитателя) в групповой ячейке № 17 на втором этаже здания детского сада.</p>	<p>п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.</p>	01.10. 2024 г.	

33.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов (линолеума) используемых в покрытии полов (помещение раздевалки, помещение игровой, спальное помещение, помещение буфета, помещение воспитателя) в групповой ячейке № 10 на втором этаже здания детского сада.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10.2024 г.	
34.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов (линолеума) используемых в покрытии пола в помещении учителя логопеда на втором этаже здания детского сада.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10.2024 г.	
35.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов (линолеума) используемых в покрытии пола в помещении педагога психолога на втором этаже здания детского сада.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10.2024 г.	
36.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов (линолеума) используемых в покрытии полов (помещение раздевалки, помещение игровой, спаль-	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10.2024 г.	



	ное помещение, помещение буфета, помещение воспитателя) в групповой ячейке № 11 на втором этаже здания детского сада.			
37.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов (линолеума) используемых в покрытии пола в помещении изостудии на втором этаже здания детского сада.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10. 2024 г.	
38.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов (линолеума) используемых в покрытии пола в методическом кабинете на втором этаже здания детского сада.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10. 2024 г.	
39.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов (линолеума) используемых в покрытии пола в помещении развивающего центра на втором этаже здания детского сада.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10. 2024 г.	
40.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов (линолеума) используемых в покрытии полов (помещение раздевалки,	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10. 2024 г.	

	помещение игровой, спальное помещение, помещение буфета, помещение воспитателя) в групповой ячейке № 14 на втором этаже здания детского сада.			
41.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов (линолеума) используемых в покрытии полов (помещение раздевалки, помещение игровой, спальное помещение, помещение буфета, помещение воспитателя) в групповой ячейке № 12 на втором этаже здания детского сада.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10. 2024 г.	
42.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов (линолеума) используемых в покрытии полов (помещение раздевалки, помещение игровой, спальное помещение, помещение буфета, помещение воспитателя) в групповой ячейке № 15 на втором этаже здания детского сада.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10. 2024 г.	
43.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов (линолеума) используемых в покрытии пола в сенсорной комнате на втором этаже здания детского сада.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10. 2024 г.	



44.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов (линолеума) используемых в покрытии полов помещений физкультурного зала на втором этаже здания детского сада.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10. 2024 г.	
45.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и облицовочных и декоративно отделочных материалов (баннер) используемого для отделки стены в зале для проведения физкультурных занятий на втором этаже здания детского сада.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10. 2024 г.	
46.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов (линолеума) используемых в покрытии пола в помещении развивающего центра на втором этаже здания детского сада.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10. 2024 г.	
47.	На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов (линолеума) используемых в покрытии пола в помещении учителя логопеда со стороны физкультурного зала на втором этаже здания детского сада.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10. 2024 г.	

48.	В помещении легоцентра на втором этаже детского сада в покрытии пола применяется материал (покрытие напольное ламинированное (ламинат), с более высоким классом пожарной опасностью чем КМ 2.	п.7, ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.10. 2024 г.	
49.	Помещение коридора расположенного возле морозильных камер пищеблока на первом этаже здания детского сада не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации (пожарными извещателями).	п. 4, 14 таблица 3 Норм пожарной безопасности (НПБ 110-03), утвержденных приказом МЧС России № 315 от 18 июня 2003 года «Об утверждении норм пожарной безопасности. Перечень зданий и сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».	01.10. 2024 г.	
50.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности складского помещения в месте размещения морозильных камер пищеблока на первом этаже здания (обозначенная категории по пожарной опасности на входных дверях складского помещения с наружной стороны на видном месте не соответствуют имеющимся расчётам категорий для складских помещений).	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10. 2024 г.	
51.	Массажный кабинет, расположенный в зале водных процедур на первом этаже здания детского сада не за-	п. 4, 14 таблица 3 Норм пожарной безопасности (НПБ 110-03), утвержденных приказом МЧС России № 315	01.10. 2024 г.	



	щищено автоматической установкой пожарной сигнализации (пожарными извещателями).	от 18 июня 2003 года «Об утверждении норм пожарной безопасности. Перечень зданий и сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»		
52.	Допускается эксплуатация после изменения класса функциональной пожарной опасности помещения, не отвечающего нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности (помещение мастерской плотника), на первом этаже здания детского сада.	п. 16 п/п н) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10. 2024 г.	
53.	Допускается эксплуатация после изменения класса функциональной пожарной опасности помещения, не отвечающего нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности (помещение для хранения лыж) в зале водных процедур на первом этаже здания детского сада.	п. 16 п/п н) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10. 2024 г.	
54.	Допускается эксплуатация после изменения класса функциональной пожарной опасности помещения, не отвечающего нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности (помещение костюмерной) расположенное	п. 16 п/п н) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10. 2024 г.	

	со стороны помещения музыкального руководителя на первом этаже здания детского сада.			
55.	Допускается эксплуатация после изменения класса функциональной пожарной опасности помещения, не отвечающего нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности (складское помещение продуктов) пищеблока на первом этаже здания детского сада в помещении расположения морозильных камер.	п. 16 п/п н) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10. 2024 г.	
56.	Двери эвакуационного выхода, ведущие на лестничную клетку, расположенную возле групповой ячейки № 1 на первом этаже здания детского сада открываются не по направлению выхода из здания.	ст.4 Федерального закона № 184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.02 г. п. 2, п.3, п.4 ст.4 ст.5, п.1 ст. 6, п.1 ст. 151, Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2.22 СП 1.13130-2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.10. 2024 г.	
57.	Допускается блокирование наружной двери эвакуационного выхода тамбура лестничной клетки, расположенной возле групповой ячейки № 1 на первом этаже здания детского сада.	п. 27 п/п б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10. 2022 г.	
58.	Допускается блокирование двери эвакуационного выхода тамбура лестничной клетки, расположенной между групповыми ячейками № 20 и № 19 на первом этаже здания детского сада.	п. 27 п/п б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10. 2022 г	



59.	Допускается блокирование двери эвакуационного выхода на лестничную клетку, со второго этажа здания детского сада, расположенной между групповыми ячейками № 17 и № 10 на втором этаже здания детского сада.	п. 27 п/п б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10. 2022 г	
60.	На объекте защиты не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности обозначающих эвакуационные выходы из групповых ячеек расположенных на первом и втором этаже здания детского сада.	п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10. 2022 г	
61.	Складское помещение для хранения продуктов категории помещения В-3 по пожарной опасности в пищеблоке на первом этаже здания детского сада не отделено от других помещений и коридора противопожарными преградами (заполнение проёмов (дверьми, окном) с пределом огнестойкости не менее 0,5 часа (EI 30).	п. 1, 2, 3 ст. 88, таблица 23, 24, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.4 Федерального закона № 184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.02 г. п. 2, п.3, п.4 ст.4 ст.5, п.1 ст. 6, п.1 ст. 151, Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.2.6, 5.12, 5.52 СП 4.13130-2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно планировочным и конструктивным решениям».	01.10. 2024 г.	
62.	Не обеспечено наличие на дверях эвакуационных выходов со второго этажа здания детского сада, ведущих на лестничные марши, расположенные в холле первого этажа здания детского	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10. 2022 г	

сада, приспособлений для самозакрывания.			
--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц,  
на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил:

заведующий  
Музеями А.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


29, 09 2021 г.

[Подпись]  
(подпись)

Начальник отделения ОиО ФГПН  
Одела ФГПН ФГКУ «Специальное  
управление ФПС № 6 МЧС России»-  
государственный инспектор ФГКУ  
«Специальное управление ФПС № 6  
МЧС России» по пожарному надзору  
Пряничников А.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«29» сентября 2021 г.



\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575861

Владелец Чусовитина Анастасия Владимировна

Действителен с 22.03.2022 по 22.03.2023